DETAIL RESERVATIONS : 2.3.2.2

RESERVATIONS :

Le traitement de déchets fonctionne avec de l'eau mitigée (EC+EF) à 14Th maximum. Acidité mini 7 Ph

Rep.A: Arrivée électrique 400V. Tri+neutre+terre. cable type 902V=5G6mm², P=12kW. Laisser 1,5 m de cable en attente au sol fini. Prévoir disjoncteur spécial démarrage moteur.

Rep.B: Arrivée eau froide non adoucie dépassant de 30 mm du sobot et équipé d'une vanne 1/4 de tour 15/21 sortie mâle horizontale suivant détail.

Rep.C: Arrivée eau chaude adoucie 55°C (mini 7Th) dépassant de 30 mm du sobot et équipé d'une vanne 1/4 de tour 15/21 sortie mâle horizontale suivant détail.

Rep.D: Vidange corlieau de sol 800x400 Débit mini: 200L/min. (non fourni par VALIDEX) Attention --> Cloche indépendante du panier filtre.

Rep.C: Arrivée électrique 400V. Tri+neutre+terre. Puissance P=2.5kW. Laisser 2 m de câble en attente à 1.50 m du sol fini. Prévoir protection en amont par disjoncteur Type HPI.

Coupe du Plot
Echelle 1/15ème



INOX NETTOYAGE

Utilisation interdite de produits :

- CHLORES
- A BASE D'EAU DE JAVEL
- A BASE DE SOUDE
- A BASE D'ACIDES

Attention aux projections

INTERDICTION DE MONTER SUR LES EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT FROIDS

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EF 400V	# EV
2.1.1.1	420Lx300/2400	CHAMBRE FROIDE POSITIVE DECHETS +4/+8°C	1					commerciau
2.1.1.2	240Lx300/2400	CHAMBRE FROIDE POSITIVE POLYVALENTE 0/+5°C	1					commerciau
2.1.1.3	240Lx300/2400	CHAMBRE FROIDE POSITIVE BOF+CHARGEMENT 0/+5°C	1					commerciau
2.1.1.4	210Lx720/2400	CHAMBRE FROIDE POSITIVE VIANDE 0/+5°C	1					commerciau
2.1.1.5	210Lx720/2400	CHAMBRE FROIDE POSITIVE LEGUMES 0/+5°C	1					commerciau
2.1.1.6	450Lx410/2400	CHAMBRE FROIDE POSITIVE JOUR 0/+10°C	1					commerciau
2.1.1.7	480Lx200/2400	CHAMBRE FROIDE POSITIVE NEGATIVE CONGELATEUR +18/-20°C	1					commerciau
2.1.1.17	1310Lx570/2275	CELLULE MIXTE REFROIDISSEMENT RAPIDE ASTRI ARI460570	1					commerciau
2.1.1.20	1310Lx570/2275	CELLULE MIXTE REFROIDISSEMENT RAPIDE (+5°/- 40°/h ARI460570	1					commerciau
2.1.2.1	5000x600/1800	RAYONNAGE HUPPER NORM 20	52m					
2.1.2.2	5000x400/1800	RAYONNAGE HUPPER NORM 20	5e					
2.1.2.3	20M EP.18/FG	PARE-CHOC DE PROTECTION CHAMBRE FROIDE	20M					
2.1.3.1		SYSTEME ETIQUETTAGE DLC ET DE CONTROLE DES TEMPERATURES ELIMELL TELEVENT	1	150 Ampere				
2.1.3.2		SYSTEME ETIQUETTAGE DLC ET DE CONTROLE DES TEMPERATURES ELIMELL TELEVENT	1					
2.2.1.6	6000X1200/1200	CHARIOT POLYVALENT ST ROMAIN	1					

LOCAL CHARIOTS

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.1.1	715x810/1.700	CHARIOT GRILLAGE CAISSE ROLL STANDART FERME SUR 4 COTES	1				
2.3.2.1	1400X700/900	TABLE DE TRAVAIL MOBILE	1				
2.3.3.1	1600X600/1800	RAYONNAGE HUPPER NORM 2	16M				
2.3.3.2	4000X600/1800	RAYONNAGE HUPPER NORM 2	4M				

LOCAL CHARIOTS

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.2.4.1	6000X600/1800	RAYONNAGE HUPPER NORM 12	6m				

PREPARATIONS PRELIMINAIRES

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.2.5.1	1200X700/900	ELEMENT BAS DE RANGEMENT A PORTES COULISSANTES SANS DESSUS	1				DN 50
2.2.5.2	2800X700/900	PLAN TABLE DE 2800*700 SUSPENDUE 2 BACS	1		3/4"	3/4"	DN 50
2.2.5.3	1700X700/900	TABLE DE TRAVAIL ADOSSEE AVEC UN BAC SUSPENDUE AVEC 1 TIROIR	1		1/2"	1/2"	DN 50
2.2.5.4	7800X80/2.200	ARMOIRE FROIDE A CHARIOT 020L COMPACT FROIDE 70/20 EJ1	1	0.70 kW			

PREPARATIONS CHAUDES

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.2.6.1	1110x700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR 1 PORTILLON 1BLOC 2TIROIRS SNLEV AFINOX SANS GROUPE	1	0.52kW			DN 50
2.2.6.2	1200X700/900	MEUBLE BAS DE RANGEMENT A PORTES COULISSANTES SANS PLAN DE TRAVAIL	1				DN 50
2.2.6.3	3200X700/	PLAN DE TRAVAIL UNIQUE AVEC BAC 500X500x700	1		1/2"	1/2"	DN 50
2.2.6.4	1400X400/800	ARMOIRE MURALE SUSPENDUE A PORTES COULISSANTES	1				
2.2.6.5	1400X700/900	TABLE DE TRAVAIL MOBILE	1	0.50 kW			DN 50

PREPARATIONS CRUDES

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.7.1	1400X700/900	TABLE MOBILE DE STOCKAGE	3				
2.3.7.2	1600X700/900	ELEMENT BAS DE RANGEMENT A PORTES COULISSANTES	2				
2.3.7.3	3200X700/900	PLAN DE TRAVAIL	1				
2.3.7.4	1400X400/800	ARMOIRE MURALE UNIQUE AVEC BAC	1				
2.3.7.5	1800X400/900	ARMOIRE MURALE SUSPENDUE A PORTES COULISSANTES	1				
2.3.7.6	1300X800/900	MARMITE ELECT BASCULANTE 150 LMKN 2023030B	1	36.0kW	3/4"	3/4"	CANIVEAU
2.3.7.7	1400X700/900	TABLE DE TRAVAIL MOBILE AVEC 1 TIROIR	1	0.50 kW			
2.3.7.8	800X80/900	+ 4 PLAQUES INDUCTION 7 FLEXIBLE SILVERT	1	24 kW			
2.3.7.9	4000X200/1100	MUR TECHNIQUE CENTRAL MVA	1				
2.3.7.10	1143X914/1100	VARIOCOOKING CENTER 311 FRIMA	2	47.4 kW		3/4"	DN 50
2.3.7.11	1157X914/1100	VARIOCOOKING CENTER 311 FRIMA	1	23.8 kW		3/4"	DN 50
2.3.7.12	1157X914/1100	VARIOCOOKING CENTER 311 FRIMA COMBI 300C	1	23.8 kW	3/4"	3/4"	3/4"ASOL
2.3.7.13	997X794/1098	FOUR MIXTE 20N 2KL MVK DIGIT	1	16.5 kW		3/4" EF	3/4"ASOL
2.3.7.14	1075X851/1960	FOUR MIXTE 20N MVK DIGIT	2	33.7 kW		3/4" EF	3/4"ASOL
2.3.7.15	1075X851/1960	FOUR MIXTE 20N MVK DIGIT	1	16.5 kW		3/4" EF	3/4"ASOL
2.3.7.16	1075X851/1960	FOUR FOUR MIX 10N 2GN DIGIT	1	52.7 kW		3/4" EF	3/4"ASOL
2.3.7.17	733X803/2090	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE AFINOX MKR RT 700L GROUPE INTEGRE MOBILE	1	0.70 kW			DN 50

LOCAL CHARIOTS

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.2.8.1	4000X600/1800	RAYONNAGE HUPPER NORM 12	4M				

RESTAURATION COLLECTIVE

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.8.1	897X790/790	FOUR MIXTE 6N. 2KL/1 MKN CIDE1	1	10.9 kW		3/4" EF	3/4"ASOL DN 50
2.3.8.2	500X700/900	MEUBLE PLACARD	1				DN 50
2.3.8.3	600X700/900	PRETOUR ELECTRIQUE DROITE MKN 2123030B	1	20.0 kW			
2.3.8.4	1200X700/900	MEUBLE BAS DE RANGEMENT A PORTES COULISSANTES SANS PLAN DE TRAVAIL	1				DN 50
2.3.8.5	1110X700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR 2COMPARTIMENTS Hauteur 580x 2Tiroirs Groupe à distance	1	0.52kW			DN 50
2.3.8.6	600X700/900	ELEMENT BAS DE RANGEMENT A PORTE BATTANTE SANS PLAN DE TRAVAIL	1				
2.3.8.7	1400X700/900	TABLE DE TRAVAIL MOBILE	1				DN 50
2.3.8.8	733X803/2090	ARMOIRE REFROIDIR NEGATIVE AFINOX 700L GROUPE A DISTANCE	1	0.70 kW			DN 50
2.3.8.9	3000X700/900	NEUTRE PLACARD FONTE	1				
2.3.8.10	800X700/900	FRITEUSE ELECTRIQUE 20L MKN 2123030B	2	20.0 kW			
2.3.8.11	300X700/900	NEUTRE PLACARD AVEC UN PLAN MKN	1				
2.3.8.12	1110X700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR 2COMPARTIMENTS	1	7.20 kW			DN 50
2.3.8.13	1500X700/900	MEUBLE REFROIDIR AVEC PLAN DE TRAVAIL Groupe à distance	1	0.52kW			DN 50
2.3.8.14	1300X700/900	ELEMENT SOUS EVIER 1 PORTE BATTANTE	1				
2.3.8.15	1400X700/	PLAN DE TRAVAIL UNIQUE AVEC 1 BAC	1		1/2"	1/2"	DN 50
2.3.8.16	1800X70/2100	ARMOIRE FROIDE A CHARIOT 020L COMPACT 1800HE 70-01	2	0.70 kW			DN 50

PLONGE

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.1.1	2000X700/900	PLONGE ADOSSEE 2 BACS DE STOCKEN	1		3/4"	3/4"	DN 50
2.3.1.2	1402X1098/2094	LAVE-VAISSELLE 2RANGLLOIR MAX FLOW 800/975	1	21.0 kW	1/2" ASO	1/2"	DN 50
2.3.2.1	500X700/1.730	BANDE DE TRANSPORT	1	0.37 kW	1/2" ASO	1/2"	DN 50
2.3.2.2	1400X700/900	TABLE DE TRAVAIL DES ALIMENTAIRES	1	12.0 kW			DN 50
2.3.2.3	MACHINES_TUBES	CHARIOT DE TRANSPORT DES COUVERTS BLANCO BEK-16XT	1	1.40 kW			
2.3.2.4	650X920/1.015	EXTRACTEUR A COUVERTS	1	0.55KW			
2.3.2.5	7500X80/2.070	LAVE-VAISSELLE LAT 5000 MATERIALYER	1	81.7KW		3/4" EF	commerciau
2.3.2.6	4000X600/1800	RAYONNAGE HUPPER NORM 12	4.5M				

PRODUITS D'ENTRETIEN

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.4.1	2024X60/600	CUVE+BOITES ELECTRIQUE DEXTTZ	1	0.75 kW			
2.3.4.2	2104X360/480	CUTTER KOMP COUPE KA	3	0.90 kW			
2.3.4.3	1000X700/900	MEUBLE PLACARD	1	0.50 KW			
2.3.4.4	R02-MP700	MIXER PLANOMAT STO 83000	1	0.68 KW			
2.3.4.5	5324885/1108	BATTEUR MELANGEUR DITO-Sama 16IM130 535	1	0.75 KW			
2.3.4.6	5324885/1108	BATTEUR MELANGEUR DITO-Sama 16IM130	1	0.38 KW			
2.3.4.7	1500X1457/900	TOUR A PIZZA MONTE EN MODULE	21.15/4 KW				
2.3.4.8	2803X402/500	GRILL A PANNI SOFRALU RPM207V	1	2.20KW			
2.3.4.9	3845X525/500	PLIAGE A INDUCTION A POSER TECNOX TP30	1	3.50 KW			
2.3.4.10	5434X40/.315	FOUR MICRO ONDES CODGEL	1	1.00 KW			

ACCUEIL

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.10.1	400X385/280	LAVE-MAINS A COMMANDE ELECTRONIQUE CS STOLPEN	1	0.50 KW		1/2"	DN 32
2.3.10.2	1000X385/280	LAVE-MAINS A GENOUX AVEC BAC DE VIDAGE CS STOLPEN	1	0.50 KW		1/2"	DN 32
2.3.10.3	3411X90/480	POSTE DE DESINFECTION FRONTAL HOME 50321	4			1/2"	DN 32
2.3.10.4	1200X1.5/746	DOSEUR AUTOMATIQUE DE PRODUIT D'ENTRETIEN	1			1/2"	DN 32
2.3.10.5	1403X300/350	RINCE YEUX MAESTRO ST 2481	1				
		DOSEUR AUTOMATIQUE DE PRODUIT LAVE	1			1/2"	
2.3.10.6	5403X130/845	ARMOIRE A CLOUE POUR CLEFS/CLE	1	0.05 KW			
2.3.10.7	6000X600/2000	ARMOIRE HAUTE 4 BALAIS ET PRODUITS D'ENTRETIEN	1				
2.3.10.8	1.53X333/1.000	FONTAINE STEIL 45L/Heure	1			1/2"	
2.3.10.9	1200X700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR 1 PORTILLON 1BLOC 1TIROIR SNACK SRAD	1			1/2"	DN 50
2.3.10.10	510X420/.750	CONTENEUR A DECHETS MOBILE 110 LITRES SAINT ROMAIN SK110	4				
2.3.10.11	400X80/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.12	800X100/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.13	800X100/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.14	1200X100/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.15	1200X300/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.16	800X80/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.17	800X300/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.18	400X300/./	CANIVEAU DE SOL VIDANGE LAVERIE	1				DN 100
2.3.10.19	2000X200/./	CANIVEAU DE SOL	20				DN 100
2.3.10.20	2000X200/./	CANIVEAU DE SOL	1				DN 100
2.3.10.21	1200X700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR GPB 0800	1				
2.3.10.22	440x200/./	BALANCE ELECTRIQUE 60kg 100g, SOEHNLE 9524	1	1.00 KW			
2.3.10.23	2049/209	BALANCE ELECTRIQUE CHAUD FORM	1	1.00 KW			
2.3.10.24	1200X80/1200	ETAGERE MURALE 1200 LONGUEUR	1	1.00 KW			
2.3.10.25	1200X80/1200	ETAGERE MURALE 1200 LONGUEUR	1	1.00 KW			
2.3.10.26	3X41/70.50	TROUSSE DE PREMIER SECOURS	1				
2.3.10.27	1000X100	MEUBLE PLACARD ANTI FEU	1				

MAGASIN CHARIOTS DE TRANSPORT

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.10.1	815X545/1180	CHARIOT CHAUFFANT A PLATEAUX BOURGAT 850317	9	1.70KW			
2.3.10.2	1111X530/1.000	CONTENEUR ISOTHERME POUR PLATEAUX GN1/1	27				
2.3.10.3	1111X530/1.000	CONTENEUR ISOTHERME POUR PLATEAUX GN1/1	20				
2.3.10.4	2711X40/.270	CONTENEUR ISOTHERME POUR LIQUIDES CHAUDES 5L	20				
2.3.10.5	2711X40/.270	CONTENEUR ISOTHERME POUR LIQUIDES CHAUDES 10L	5				
2.3.10.6	900X600/650	CHARIOT DE SERVICE BLANCO 5490/2	4				
2.3.10.7	1000X600/650	CHARIOT DE SERVICE BLANCO 5490/3	4				
2.3.10.8	1000X700/878	CHARIOT DE DESARMAGE DE PLATEAUX BLANCO TAM 20	30				
2.3.10.9	682X745/1780	CHARIOT A GLISSIERES GN 2/1BLANCO RIME 161	6				
2.3.10.10	682X745/1780	CHARIOT A GLISSIERES GN 1/1 BOURGAT 735715	6				
2.3.10.11	900X600/650	CHARIOT DE SERVICE	4				
2.3.10.12	950X560/1260	CHARIOT POLYVALENT ST ROMAIN	6				
2.3.10.13	1120X530/1.070	CHARIOT DE TRANSPORT D'ASSIETTES ET COUVERTS	6				
2.3.10.14	1113X630/.915	CHARIOT PORTE-ASSIETTES BOURGAT	6				
2.3.10.15	1113X630/.915	CHARIOT PORTE-ASSIETTES BOURGAT ATRES BLANCO 4WT556	6				
2.3.10.16	540X805/560	CHARIOT A PLATEAUX BLANCO 12254.738	6				
2.3.10.17	880X685/590	CHARIOT DE TREMPAGE DES COUVERTS BLANCO BEK-16XT	1				
2.3.10.18	950X560/1250	CHARIOT BAS DE TRANSPORT VAISSELLE ET COUVERTS ST ROMAIN	6				

LAVERIE

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.3.10.1	780X80/2100	ARMOIRE FROIDE REFROIDIR POSITIVE AFINOX 70+/-2K01 GROUPE INTEGRE	1	0.52kW			
2.3.10.2	2300X700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR 4 COMPARTIMENTS 2 PORTES 2 BLOCS 2 TIROIRS AFINOX	1	0.52kW			DN 50
2.3.10.3	600X700/900	CONGELATEUR NEG. PROFESSIONNEL DIAMOND WHC	1	0.30KW			
2.3.10.4	1400X700/900	TABLE DE TRAVAIL MOBILE AVEC 1 TIROIR DE TRAVAIL	1				DN 50
2.3.10.5	1300X700/900	ELEMENT BAS SOUS EVIER SANS PLAN DE TRAVAIL	1				
2.3.10.6	3100X700/	PLAN DE TRAVAIL UNIQUE AVEC EVIER 500X500/350	1		1/2"		DN 50
2.3.10.7	1400X400/780	ARMOIRE A LIT MP+LIFT ROMAIN	5.3/0	0.35 KW			3/4"ASOUC DN 50
2.3.10.8	1400X700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR 1 PORTILLON	1	0.20 KW			DN 50
2.3.10.9	2300X713/350	REFRIGERATEUR A LAIT MMF 03012000	1	0.20 KW			

CAFETERIA

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.4.3.1	2000/770/	MEUBLE REFROIDIR AVEC VITRINE HAUTE GROUPE LOGE	1	1.00KW			
2.4.3.2	970/800/1.900	MEUBLE VITRINE SUR ROULETTES 2 PORTES INTERIEUR INFRA ROUGE	1	1.50 KW			
2.4.3.3	1200X700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR 2 COMPARTIMENTS	1				
2.4.3.4	5400X80/900	CHARIOT A PLATEAUX BLANCO 12254.738	1	0.65 KW			DN 50
2.4.3.5		MEUBLE CAISSE AVEC TIROIR	1	18 AMP			DN 50
2.4.3.6	1510X333/1215	CHARIOT ETAG. EMPIL	5+3+0	0.30KW			DN 50
2.4.10.8	840X835/1678	CHARIOT DE DEBARRASSE DE PLATEAUX BLANCO TAM 20	30				

SELF LIBRE

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.4.1.1	930x800/900+400	MEUBLE CHAUD-PLAQUE 4TRIPEE	1	1.8x02/13.9kW			DN 50
2.4.1.2	930x800/900+400	MEUBLE 6nin-ouvrir 4 EAU	1	3.1x1.5x1.8kW 1/2" EF			DN 50
2.4.1.3	580x100.900	ELEMENT DE FACADE	1				
2.4.1.4	1110x700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR	1	3Pmes 16amp			DN 50
2.4.1.5	2224x80/900	MEUBLE CAISSE SUR ROULETTES	1	0.90kW			DN 50
2.4.1.6	1200x700/900	MEUBLE PORTILLON POUR LIGNE DE DISTRIBUTION	1				
2.4.1.7	1400x700/900	CHARIOT A ASSIETTES CHAUFFANT MOBILE EVC 2FM 2X280	1	3.00 KW			
2.4.1.8	6000X300	RAMPE A PLATEAUX	6mt				

SELF CHAUD

REPERE	DESIGNATION	QTE	N-HEN-TYP	CHARGE	# EC	# EF	# EV
2.4.1.9	1110x700/900	MEUBLE NEUTRE	1	3Pmes 16amp			DN 50
2.4.1.10	930x800/900+400	MEUBLE CHAUD-PLAQUE 4TRIPEE	2	1.8x02/13.9kW			
2.4.1.11	930x800/900+400	MEUBLE 6nin-ouvrir 4 EAU	2	3.1x1.5x1.8kW 1/2" EC			DN 50
2.4.1.12	580x100.900	ELEMENT DE FACADE	2				
2.4.1.13	1110x700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR	1	0.80 kW			DN 50
2.4.1.14	2224x80/900	MEUBLE CAISSE SUR ROULETTES	1				
2.4.1.15	1665X1243/1260/900	MEUBLE NEUTRE D'ANGLE	1	3Pmes 16amp			
2.4.1.16	1110x700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR PRESENTOIR	1	3Pmes 16amp			DN 50
2.4.1.17	900x80/1.500	MEUBLE SUR ROULETTES	1	3Pmes 16amp			
2.4.1.18	1610x800/900	MEUBLE REFROIDIR AVEC PRESENTOIR	1	0.40 kW			DN 50
2.4.1.19	1510x800/900	MEUBLE NEUTRE 2 PORTILLONS BOIS	1	3Pmes 16amp			
2.4.1.20	1200x800/900	MEUBLE NEUTRE SUR MESURES	1	3Pmes 16amp			DN 50
2.4.1.21	1.5mt	MEUBLE VITRINE	1.5mt	3Pmes 16amp			
2.4.1.22	930x800/900	MEUBLE NEUTRE	1	3Pmes 16amp			DN 50
2.4.1.23	1310x800/900	MEUBLE CAISSE SUR MESURES	1	3Pmes 16amp			DN 50
2.4.1.24	1110x700/900	MEUBLE BAS REFROIDIR SUR ROULEAUX	1	0.40 kW		1/2" EF	
2.4.1.25	900x800/900+400	MEUBLE DE DISTRIBUTION DE VAISSELLE MOBILE	1				

LEGENDE

A	EN ATTENTE SOUS LE PLANCHER	1	AVEC 1.00 M DE CABLE LIBRE
B	AU SOL FINI	2	AVEC 2.00 M DE CABLE LIBRE
C	AU SOCLE FINI	3	SUR PRISE DE COURANT PROTEGEE
D	A 80 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR	4	SUR BOITIER DE RACCORDEMENT
E	A 300 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR	5	AVEC ROBINET D'ARRET
F	A 500 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR	6	AVEC VANNE DE BARRAGE GAZ
G	A 600 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR	8	EAU USEE SIPHONNEE SOUS DALLE
H	A 800 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR		
J	A 1200 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR		
K	A 1800 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR		
L	A 2200 MM DU SOL FINI SORTANT DU MUR		
M	AU PLAFOND DU LOCAL		

TOUTES LES CONDUITES SONT A ENCASTRER

SYMBOLES

PLOMBERIE
- EAU FROIDE ADOUCIE
- EAU FROIDE DURE
- EAU CHAUDE ADOUCIE
- EAU CHAUDE
- EAU USEE
- GAZ
- FOURREAU
- ROBINET D'ARRET GENERAL

ELECTRICITE
- PRISE MONO 230V+T
- PRISE TRI 400V+T+N
- CABLE ELECT. EN ATTENTE
- VERIANT D'UN INTERRUPTEUR MECANIQUE
- A PREVOIR LIAISONS EQUIPOTENTIELLES Pour Tous LE MEUBLE INOX ET CANIVEAUX DE SOL
- BOUTON ARRET URGENCE à 1000mm au fini

EXEMPLE DE LECTURE

EC : EAU CHAUDE
Ø 3/4" : DIAMETRE 3/4"
F : EN ATTENTE A 400 MM DU SOL FINI
5 : AVEC ROBINET D'ARRET

NOTE IMPORTANTE :
Toutes les mesures sont en mm.
Toutes les mesures sont des mesures finies.
Toutes les arrivées d'eau sont à murir d'un robinet d'arrêt.
Les arrivées d'eau sont à murir.
Le sol fini des locaux devra être fixé et dans un plan absolument horizontal.
A prévoir liaisons équipotentielles pour tous les meubles inox et caniveaux de sol.

INDICE	DATE	DESS.	MODIFICATION	VISA
O				
N				
M				
L				
K				
J				
I				
H	16.10.2012	ms	PLAN AS-BUILT	
G	30.02.2012	ms	SRI a jour self service	
F	24.10.2011	ms	Detail de finitions habillage Chambres froides et modifications Caniveaux de sol	
E	30.09.2011	ms	Chambres froides : Caniveaux de sol et mis a jour Cafeteria	
D	07.07.2011	ms	CASSES DOUBLES	
C	01.06.2011	MS	SUPPRESSION FONTAINE REFROIGERE EN SALLE RESTAURANT	
B	30.05.2011	MS	CANIVEAU PLONGE PROPRE LAVERIE	
A	01.06.2011	MS	PLIAGE DE GLISSON A 0.5 ou 0 et 4	

Situation

Projet

EE2

DEUXIEME ECOLE EUROPEENNE ET CENTRES POLYVALENTS DE L'ENFANCE

rue Gaston Thorn L-8298 Bertrange

Maitre de l'ouvrage	Ministère du Développement durable et des Infrastructures Administration des Bâtiments Publics B.P. 112 L-2011 Luxembourg
Architecte	Arbetsgemeinschaft michel jacobs architecte & SCHLEUNING PLANUNG GmbH
Génie civil	SIMON & CHRISTIANSEN
GC	
Génie technique 1	JEAN SCHMIT INGENIEURING
G1	
Génie technique 2	Goblet Lavandier & Associés
G2	
Paysagiste	DUTT & KIST
P1	

7, rue de gibraltar L-1624 Luxembourg
Tél.: +352 621 14 61 Fax: +352 26 20 43 18 www.micheljacobsarchitecte.com

Parc d'Activités Capellen, BP.67 L-8301 Capellen
Tél.: +352 30 61 61 300 Fax: +352 30 94 58 www.simon-christiansen.lu

1, rue J.P. Sauvage L-2514 Luxembourg
Tél.: +352 44 88 70 Fax: +352 40 47 55 www.jsa.lu

17, rue Léon Laval L-3372 Leudelange
Tél.: +352 42 66 76 1 Fax: +352 42 62 64 www.glg.lu

Potsdamer Straße 52 D-66117 Saarbrücken
Tél.: +49 681 9 27 44 0 Fax: +49 681 9 27 44 20 www.hoganmoon-Dutt-Kist.de

Document: Plan de Reservations Cuisine General — Rez de chaussée — MJJ-CH11.010A

Stade:	AS BUILT	Echelle	1/50°
Date:	16.10.12	Format	A0
		Dessiné par	MS
		Vérifié par	MS
No. du Plan		Ré.:	PUB_4100_A_TK4_P_00_KUE

PUB_4100_A_TK4	Indice	Specification	Nature
	G	00	KUE

Maison Jean Jacobs — Ingénieurs-Conseils — Luxembourg

ARGE QUALITY — PAUL WAGNER ET FILS - LAGRANGE

Ce document est la propriété intellectuelle de l'architecte et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation préalable.